

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Спасск – Дальний»

### АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес (место нахождения):

Приморский край, г. Спасск – Дальний

ул. Кустовиновская, 3

телефон, факс: 8(42352)2-41-37

ОГРН: 1052542950130

ИНН/КПП: 2536153796/251003002

Аттестат аккредитации

№ РОСС. RU. 0001. 517207

от 10.10.2012г. Действителен до 10.10.2017г.

*Испытательный центр несет ответственность за результаты испытаний только в переданных на исследование образцах. Результаты по неопределенности измерений могут быть предоставлены по требованию заявителя. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" запрещена*

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 471 от 24 04 2015 г.

Заявитель КГУП «Примтеплоэнерго» филиал «Михайловский»  
Приморский край, с. Михайловка, ул. Вокзальная, 25.  
(наименование, адрес)

Наименование пробы (образца) вода горячая на выходе из котельной 4/20  
с. Вознесенка, ул. Крупской, 19а

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)  
КГУП «Примтеплоэнерго» филиал «Михайловский»

Юридический адрес Приморский край, с. Михайловка, ул. Вокзальная, 25.

Пробы отобраны и направлены в Черниговский отдел филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Спасске-Дальнем»  
начальником Хорольского отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Спасске-Дальнем» Лебедевой Н.В.  
(кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность)

Пробы доставлены в Черниговский отдел филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Спасске-Дальнем»  
(кем: наимен. орг-ции, адрес, ФИО, должность)

Дата отбора пробы (образца) 24.04.2015г.

Дата доставки пробы (образца) 24.04.2015г. время доставки пробы (образца) 14-00

Основание для отбора проб производственный контроль

Код протокола 471/04/15/02

Упаковка, маркировка стерильная посуда

Условия транспортировки автотранспорт

Условия хранения соблюдены

**НД на методы отбора проб:**

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ 31862-2012 "Питьевая вода. Отбор проб"

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

**НД на методы испытаний:** МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

**НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Код протокола:** 471/04/15/02

**Проба 1 Объект:**

**Место отбора пробы:** водопровод

**Объем пробы:** 0,5л

**Дата отбора пробы:** 24.04.2015г. **время:** **Дата и время начала исследован.** 24.04. 2015г. 14.10.

**Микробиологические показатели**

Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня; наличие измерений	Ед.изм	НД на методы исследован
Общие микробное число(КОЕ в 1 мл)	6 КОЕ в 1 мл	не более 50 КОЕ в 1 мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.
Общие колиформные бактерии в 100 мл (КОЕ).	0	отсутствие	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл.	0	отсутствие	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

Исследования проводили: Кириенко Л.М.

Лицо ответственное за оформление протокола: Лебедева Н.В.

**Мнение:** по исследованным показателям образец соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Руководитель ИЛЦ

МП



Клименко В.В.